



SIA "Ādažu ūdens", reģ. Nr.: 40003929148
Juridiskā adrese: Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

2026. gada 5. augustā, plkst. 9.00
Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads

DALĪBNIEKU ĀRKĀRTAS SAPULCES LĒMUMS Nr. ĀNP/1-14-1/26/9 Ādažos, Ādažu novadā

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70., un 75. pantu, SIA "Ādažu ūdens" (turpmāk – Sabiedrība) statūtiem un saskaņā ar Sabiedrības 2026. gada 29. jūlija paziņojumu, 2026. gada 5. augustā, plkst. 9.00 tika sasaukta dalībnieku ārkārtas sapulce (turpmāk tekstā – Sapulce).

Sapulcē piedalās:

- Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Ādažu novada pašvaldības izpilddirektors Guntis Porietis, kurš pārstāv 100 % no Sabiedrības parakstītā, apmaksātā un balsstiesīgā pamatkapitāla un ir lemttiesīgs;
- Sabiedrības valdes loceklis Agris Eglītis;
- Sabiedrības jurists Jānis Veinbergs.

Sapulces norises vieta: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads.

Sapulci vada G.Porietis.

Sapulci protokolē A.Eglītis.

Sapulces darba kārtība:

1. Par grozījumiem Sabiedrības un SIA "MONUM" 2026. gada 14. aprīļa līgumā Nr. 1.10.-31 par Būvprojekta izstrādi, autoruzraudzību un būvdarbiem notekūdeņu un dūņu apsaimniekošanas sistēmas attīstībai piesārņojumu samazināšanai un jaudas palielināšanai Ādažu NAI.

Sapulces gaita un lēmumi:

- 1. Par grozījumiem Sabiedrības un SIA "MONUM" 2026. gada 14. aprīļa līgumā Nr. 1.10.-31 par Būvprojekta izstrādi, autoruzraudzību un būvdarbiem notekūdeņu un dūņu apsaimniekošanas sistēmas attīstībai piesārņojumu samazināšanai un jaudas palielināšanai Ādažu NAI.**

A.EGLĪTIS ziņo, ka pēc 2026. gada 14. aprīļa līguma Nr. 1.10.-31 par Būvprojekta izstrādi, autoruzraudzību un būvdarbiem notekūdeņu un dūņu apsaimniekošanas sistēmas attīstībai piesārņojumu samazināšanai un jaudas palielināšanai Ādažu NAI (turpmāk – Līgums) noslēgšanas tika konstatēts, ka Sabiedrības izsludinātā iepirkuma par būvprojekta izstrādi, autoruzraudzību un būvdarbiem notekūdeņu un dūņu apsaimniekošanas sistēmas attīstībai piesārņojumu samazināšanai un jaudas palielināšanai Ādažu NAI (turpmāk – Iepirkums) tehniskajā specifikācijā tika norādīti notekūdeņu 2021.-2023. gada analīžu rezultāti (centralizētajā kanalizācijas sistēmā izlaižamajos notekūdeņos slāpekļa koncentrācijas

vidējais daudzums tika norādīts 80 mg/l). Pēc Līguma noslēgšanas Sabiedrība iesniedza SIA "MONUM" jaunākus datus, t.i., 2024.–2025.gada analīžu rezultātus (kopējais slāpekļa koncentrācijas vidējais daudzums bija daudz augstāks - jau 110 mg/l). Puses secināja, ka ir jāmaina sākotnēji iecerētā notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģija, kopumā iekļaujoties tehniskajā specifikācijā noteiktajā ietvarā. Cita starpā esošajos bioreaktoros jānomaina aerācijas sistēma pret intensīvāku un efektīvāku, kā rezultātā jāveic papildu būvdarbi esošajos bioreaktora blokos un jāpalielina jaunbūvējamā 5. bioreaktora tilpums. Izmaiņas ir kritiski nepieciešamas, lai nodrošinātu Sabiedrības veikto notekūdeņu attīrīšanu līdz normatīvajos aktos noteiktajam līmenim un izvairītos no avārijas situācijām, vai nespējas attīrīt dabā izlaižamos notekūdeņus atbilstoši ekoloģiskajām prasībām. Veicamie grozījumi Līgumā neietekmēs darbu kvalitāti un nav uzskatāmi par jaunu pakalpojumu ārpus veiktās iepirkuma procedūras ietvara..

Neveicot Līguma grozījumus, pastāv risks, ka Sabiedrība var nerasniegt pēc attīrīšanas dabā izlaižamo notekūdeņu attīrīšanas pakāpi (kāda ir noteikta investīciju projekta mērķos (N 10 mg/l)). Pat nodrošinot pietiekamu notekūdeņu attīrīšanu, var netikt sasniegti investīciju projekta kvantitatīvie rādītāji (maksimālā hidrauliskā slodze (3 500 m³/dnn)).

Sabiedrība guva pārlicību, ka tirgū ir pieejami pēc citiem darbības principiem funkcionējoši modernāki gaisa pūtēji, kuru energoefektivitāte ir ievērojami augstāka (+ 40 %), salīdzinājumā ar iepriekš plānotajiem. Attīrīšanas iekārtu aerācijas procesa nodrošināšana (gaisa pūtēji nodrošina skābekļa padevi) veido nozīmīgu energopatēriņa daļu, tāpēc ilgtspējas un ilgtermiņa darbības efektivitātes nolūkā ir lietderīgi veikt visu gaisa pūtēju nomaiņu.

Līguma grozījumi radīs līgumcenas sadārdzinājumu par EUR 455 354, bez PVN. Saskaņā ar Līguma 5.19.3. punktu Sabiedrība saņēma SIA "MONUM" priekšlikumu un tāmi par papildu projektēšanas un būvniecības darbiem. Saskaņā ar Līguma 11.1. punktu Līguma grozījumus var veikt atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma (turpmāk – SPSIL) 66. panta pirmajai, otrajai, trešajai, ceturtajai, piektajai un sestajai daļai. SPSIL 66. panta piektās daļas 2. punkts nosaka, ka līgumcenas sadārdzinājums ir pieļaujams līdz 15 % no sākotnējās iepirkuma līgumcenas būvdarbu līguma gadījumā.

Sabiedrībai ir pietiekoši tās budžeta līdzekļi Līguma saistību izpildei līgumcenas ietvaros.

Saskaņā ar Sabiedrības statūtiem valdes loceklim nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana slēdzot līgumus summā, kas pārsniedz EUR 70 000.

Dalībnieku sapulce **nolemj**:

Piekrist vienošanās noslēgšanai ar SIA "MONUM" par grozījumiem Līguma 3.1. punktā, palielinot līgumcenu par papildu darbiem EUR 455 354 (četri simti piecdesmit pieci tūkstoši trīs simti piecdesmit četri *euro*) apmērā.

Lēmums pieņemts vienbalsīgi.

Sapulce tiek slēgta plkst. 9.45

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,
Ādažu novada pašvaldības izpilddirektors

G.Porietis

Protokolētājs

A.Eglītis

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU